



Rauchmelder mit versiegelter Lithium-Batterie, Lebensdauer der Batterie 10 Jahre

Ausführung		
Art der Zertifizierung NCP	Nein	
Ausführung der Kabeleinführung	nicht zutreffend	
Ausführung der Spannungsversorgung	Batterie/Akku	
Ausführung des Brandmelders Rauchschalter	Ja	
Ausführung des Produkts Ex-Schutz-Ausführung	Nein	
Ausführung des Sensors	sonstige	
Ausführung des Übertragungsmediums drahtlose Übertragung	Nein	
Allgemeine technische Daten		
Ansprechwert Temperatur	40 °C	
Außendurchmesser des Gehäuses	105 mm	
Lautstärkepegel	85 dB	
Versorgungsspannung		
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	
Erscheinungsbild		
RAL-Farbnummer (ähnlich)	9 010	
Farbe	weiß	
Produktdetails		
Produktbestandteil integriert Orientierungsbeleuchtung	Nein	
Produkterweiterung optional vernetzbar mit Funkverbindung	Nein	
Produktfunktion		
Produktfunktion • der Pufferbatterie wiederaufladbar • des Knopfs	Nein Prüftaste	
Anzahl		
Anzahl der Brandmelder vernetzbar	1	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	35 mm	
Länge	105 mm	
Befestigungsart	Montageplatte	
Befestigungsart Montage im Brüstungskanal	Nein	
Nettogewicht pro ME	270 g	
Approbationen Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	Sonstige	Gefahrgut

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TC1292-8>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TC1292-8>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TC1292-8

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

15.08.2025 

